

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

THERMIS spol.s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. System jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobek: Nastavitelná kapilární tepelná pojistka

Typ: WPR 100, WRP 200

Rozsah: Od 70 - 110°C

Výrobek je určen: Kapilární nevratná tepelná pojistka, je jistící zařízení s teplotním čidlem, které je určeno k omezení teploty v zařízeních vytápěných el. střídavým proudem, WPR neslouží jako vypínač.

Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády: 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Harmonizované normy: ČSN EN 61010-1:2003

Pro posouzení shody byl využit protokol č. 6450-044/2010

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce.

Brno, říjen 2015



měřicí a regulační technika

Mateří 14, 614 00 Brno

tel./fax: 545.226.177 - 80

IČ: 26883413, DIČ: CZ26883413

Ing. Josef Škorpík

Jednatel