

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

THERMIS spol.s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobek: Teploměr bimetalový kontaktní

Typ: DKR pr. 106mm

Rozsah: -30 – 50°C, 0-120°C, 0-200°C, 0 - 350°C

Třída přesnosti: ±2%

Výrobek je určen: Na spínání a rozpínání el.proudu ve fázovém vodiči elektrického obvodu v závislosti na měřené teplotě

Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády: 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Harmonizované normy: ČSN EN 60947-1-ed.4 změna A1, ČSN EN 60947-5-1- ed. 2, ČSN EN 60529 změna A1, A2 ČSN 33 0360-ed 2, ČSN 33 2000-1-ed.2.

Pro posouzení shody byl využit protokol o zkoušce č.23/03.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce. TP MŠ-036/03, vydání č.1, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č.033-01133-.....,033-01134-.....

Brno, říjen 2015



měřicí a regulační technika.

Mateří 14, 614 00 Brno

tel.max: 543 226 177 - 80

IČ: 26883643 Jednatel 26883643

Ing. Josef Škorpík

Jednatel