

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

**THERMIS spol.s r.o.**  
**Mateří 14**  
**614 00 Brno**

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

**Výrobek:** Teploměr topenářský ETR

**Typ:** ETR 63, ETR 80, ETR 100, ETR 160

**Rozsah:** -20 – 40°C ... 0 - 250°C

**Třída přesnosti:** kl.2, kl.1,6

**Výrobek je určen:** Na měření teploty média

**Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády:** 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce.

Brno, říjen 2015

  
měřicí a regulační technika  
Mateří 14, 614 00 Brno ③  
tel./fax: 545 226 177 - 80  
IČ: 26883643 DIČ: CZ26883643

Ing. Josef Škorpík  
Jednatel