

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

THERMIS spol.s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobek: Kapilární regulátor teploty

Typ: KR 10, KR 20

Rozsah: 7 - 77°C, 35 - 95°C

Výrobek je určen: K regulaci teploty vody v pevných neprůtokových akumulacích ohřívaců vody

Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády: 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Harmonizované normy: ČSN EN 60 730-1, ČSN EN 60 730-2-9, ČSN EN 61210

Pro posouzení shody byl využit Protokol o zkoušce č.29/01.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce. TP MŠ-030/01, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č.033-01079 -.....

Brno, říjen 2015



měřicí a regulační technika

Mateří 14, 614 00 Brno

tel./fax: 545 225 177-80

IC: 333 110 643

Ing. Josef Skorpík

Jednatel