

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

THERMIS spol.s r.o.
Mateří 14
614 00 Brno

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

Výrobek: Termostat stonkový

Typ: TH 140,141,143,144

Rozsah: 20 – 140°C, 100 - 200°C

Výrobek je určen: K regulaci teploty média

Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády: 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

Harmonizované normy: ČSN EN 60 730-1, ČSN EN 60 730-2-9, ČSN EN 61210

Pro posouzení shody byl využit Protokol o zkoušce č.16/02

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce, TP MŠ-27/01, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č.031-00002-.....



měřicí a regulační technika

Mateří 14, 614 00 Brno

tel./fax: 545 226 177 - 80

IČ: 26883643 DIČ: CZ26883643

Brno, říjen 2015

.....
Ing. Josef Škorpík
Jednatel