

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

**THERMIS spol.s r.o.**  
**Mateří 14**  
**614 00 Brno**

Prohlašujeme, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, výrobek je za podmínek námi určené instalace, použití a údržby bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobku níže uvedeného typu. Systém jakosti certifikovaný dle ČSN EN ISO 9001 zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušných předpisů. Shoda u výrobku byla posouzena dle §13(2) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění.

**Výrobek:** Termostat stonkový

**Typ:** TH 260, 261

**Rozsah:** 200 – 400°C

**Výrobek je určen:** K signalizaci nadměrného oteplení výfukových plynů naftových agregátů

**Výrobek splňuje požadavky nařízení vlády:** 17/2003 SB., 616/2006 Sb.

**Harmonizované normy:** ČSN EN 60 730-1, ČSN EN 60 730-2-9, ČSN EN 61210

Pro posouzení shody byl využit Protokol o zkoušce č.16/02

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce, TP MŠ-27/01, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č.031-00005-.....

Brno, říjen 2015

  
měřicí a regulační technika  
Mateří 14, 614 00 Brno  
tel./fax: 545 226 177 - 80  
IČ: 26883643 DIČ: CZ26883643

Ing. Josef Škorpík  
Jednatel