

## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Ve smyslu zákona č.22/1997 Sb., v platném znění, zákon o technických požadavcích na výrobky.

**THERMIS spol.s r.o.**  
**Mateří 14**  
**614 00 Brno**

**Výrobek je určen:** Na spínání a rozpínání el.proudu ve fázovém vodiči elektrického obvodu v závislosti na měřené teplotě

**Výrobek:** Teploměr bimetalový kontaktní

**Typ:** DKR pr. 106mm

**Rozsah:** -30 – 50°C, 0-120°C, 0-200°C, 0 - 350°C

**Třída přesnosti:** ±2%

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie a nařízeními vlády ČR:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/35/EU**;
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/30/EU**;
- Nařízení vlády č. **117/2016** Sb.
- Nařízení vlády č. **118/2016** Sb.

Harmonizované normy / technické specifikace, na jejichž základě prohlašujeme shodu:

- ČSN EN IEC 60947-1-ed.5 (354101)
- ČSN EN 60947-5-1-ed.3 (354101)
- ČSN EN 60529 (330330)
- ČSN EN 33 0360-ed 2 (330360)
- ČSN 33 2000-1-ed.2. (332000)

Pro posouzení shody byl využit protokol o zkoušce č.23/03.

Posouzení shody je dokladováno souborem technické dokumentace uloženým u výrobce. TP MŠ-036/03, vydání č.1, návod k obsluze, výkresová dokumentace, výrobní dokumentace a kontrolní postupy č.033-01133-.....,033-01134-..... .

Brno, říjen 2024



měřicí a regulační technika

Ing. Josef Skorpík

tel./fax: 515 226 177 - 80

IČ: 26883643 DIČ: CZ26883643

Jednatel

