



Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **B-39-00350-08**

výrobci: THERMIS, spol. s r.o.
Churého 1200/1, 618 00 Brno
identifikační číslo: 26883643

na výrobky: Kohout tlakoměrový dvojcestný (podle výkresu č. A3-8000-03)
Kohout tlakoměrový trojcestný (podle výkresu č. A3-8000-04)
(základní technické údaje jsou uvedeny na 2. straně)
typové označení: PN 25

Strojírenský zkušební ústav, s. p. tímto certifikátem potvrzuje, že u vzorků
předmětných výrobků zjistil shodu jejich vlastností s aplikovatelnými požadavky

ČSN 13 7501:1989 a podnikové normy PN 1/2008.

Certifikát byl vydán na základě protokolu o zkoušce č. 39-8177 ze dne 2008-05-20,
vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2008-05-20



Ing. Petr Mašek
ředitel

Základní technické údaje:

Jmenovitý tlak:	PN 25
Závit:	M20x1,5
Pracovní teploty:	od -20 °C do +50 °C
Provozní tekutiny:	všechny typy kapalin (kromě vody určené k lidské spotřebě), plynů a par, které nepůsobí na slitiny mědi
Materiály hlavních dílů:	
těleso, kužel:	mosaz ČSN 42 3223
zátka, přípojky:	uhlíková ocel 11 500
rukojeť:	plast (PP)

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S CERTIFIKÁTEM:

Pro účely uvádění výrobků na trh může být certifikát používán jenom za předpokladu, že platí normativní dokumenty, uvedené na 1. straně.

Certifikát se může používat pouze jako certifikát výrobků, jejichž specifikace je uvedena na 1. straně. To platí i pro použití v reklamních, propagačních a komerčních materiálech. Neoprávněné nebo klamavé použití certifikátu může mít za následek jeho odnětí.

Je zakázáno měnit, doplňovat nebo přepisovat údaje v certifikátu.

Certifikátem nelze dokládat vlastnosti výrobků, u kterých byla provedena bez souhlasu Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. změna ovlivňující shodu s technickými požadavky, specifikovanými na 1. straně.